



Białystok dn. 06.04.2023 r.

**-Wykonawcy biorący udział w postępowaniu-**

**Dotyczy zapytania na „Dostawę systemu monitorowania klimatu do tworzonego Centrum Badań i Konserwacji Zabytków w Choroszczy, ul. Pałacowa 2A”**

**Projekt dofinansowany w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 „Construction of regionalCentres for Research and Conservation of Monuments” „Stworzenie regionalnych centrów badań i konserwacji zabytków”**

**Znak sprawy: MBG.0611.8.2021**

- A. Działając na podstawie pkt. 18.3 Zapytania ofertowego, **Zamawiający: Muzeum Podlaskie w Białymstoku** przekazuje treść zapytań, wraz z udzielonymi odpowiedziami.

**Zestaw pytań z dnia 05.04.2023 r.**

**Pytanie nr 1**

Aplikacja powinna mieć możliwość wysyłania automatycznych raportów działania systemu przez email co najmniej 1 raz dziennie oraz na aplikację w telefonie, aby można było sprawdzić na bieżąco parametry w pomieszczeniu.  
Pytanie: Czy wystarczy aplikacja www otwierana w telefonie jako strona www?

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak zamawiający uznaje za wystarczające otwieranie aplikacji www w telefonie jako strona WWW.

**Pytanie nr 2**

- 1) Czas pracy na baterii przy łączności co 15 min minimum 6 miesięcy.
- 2) Zasilanie bateryjne lub sieciowe przy użyciu ładowarki pod warunkiem podtrzymania funkcjonalności urządzenia przez co naj mniej 24 h - zasilacz sieciowy do zasilania czujek.

Pytanie: Czy wystarczy jeżeli z tych dwóch wymagań urządzenie spełni tylko punkt 2.

**Odpowiedź Zamawiającego:**



Tak wystarczy, jeżeli z tych dwóch wymagań urządzenie spełni tylko punkt 2.

**B. W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami na pytania, dokonuje modyfikacji Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia:**

przed zmianą jest:

Aplikacja powinna mieć możliwość wysyłania automatycznych raportów działania systemu przez email co najmniej 1 raz dziennie oraz na aplikację w telefonie, aby można było sprawdzić na bieżąco parametry w pomieszczeniu.

Zamawiający zmienia na:

Aplikacja powinna mieć możliwość wysyłania automatycznych raportów działania systemu przez email co najmniej 1 raz dziennie oraz na aplikację w telefonie, aby można było sprawdzić na bieżąco parametry w pomieszczeniu. Zamawiający uzna za wystarczające otwieranie aplikacji www w telefonie jako strona WWW.

przed zmianą jest:

Czas pracy na baterii przy łączności co 15 min minimum 6 miesięcy.  
Zasilanie bateryjne lub sieciowe przy użyciu ładowarki pod warunkiem podtrzymania funkcjonalności urządzenia przez co naj mniej 24 h - zasilacz sieciowy do zasilania czujek

Zamawiający zmienia na:

Czas pracy na baterii przy łączności co 15 min minimum 6 miesięcy,  
lub  
Zasilanie bateryjne i sieciowe przy użyciu ładowarki pod warunkiem podtrzymania funkcjonalności urządzenia na baterii/akumulatorze przez co naj mniej 24 h - zasilacz sieciowy do zasilania czujek.  
Wystarczy jeśli urządzenie spełni jedno z powyższych wymagań. Mogą zostać spełnione oba wymagania jednocześnie.

**C. W związku z ww. odpowiedziami na pytania, Zamawiający wydłuża termin składania ofert w sposób następujący:**

Pkt. 11.2 zapytania ofertowego przed zmianą brzmi:

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do zamawiającego do dnia 11.04.2023 r. do godz. 10:00



Pkt. 11.2 zapytania ofertowego **po zmianie brzmia:**

W postępowaniu wezmą udział tylko te oferty, które wpłyną do zamawiającego  
**do dnia 13.04.2023 r. do godz. 10:00**

**D. Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:**

Pkt. 10.11 zapytania ofertowego **przed zmianą brzmia:**

Termin związania ofertą upływa w dniu 10.05.2023 r. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Pkt. 10.11 zapytania ofertowego **po zmianie brzmia:**

Termin związania ofertą upływa w dniu **12.05.2023 r.** Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- E. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie oraz zmiany Załącznika nr 2 stają się integralną częścią zapytania ofertowego i będą wiążące przy składaniu ofert.**
- F. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż pozostała treść Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego pozostaje bez zmian.**

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)